

Nr sprawy: ZP.042.11.2018.IZ

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **06.08.2018 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach**” w poniższym zakresie:

1. Pozycja nr 1 przedmiaru to 0,315 km wg opisu to 0,550 km, która wartość jest poprawna?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.

2. Czy w poz. 7 należy ująć wykonanie ławy pod krawężnik?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Krawężniki na podsypce cementowo – piaskowej.

3. Co należy zrobić z urobkiem po karytowaniu?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz III wyjaśnienie SIWZ pkt 8.

4. Czego dotyczy poz. 16 i 17 przedmiaru?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 c – technologia.

5. Proszę podać zakres wykonania wyrównania nawierzchni, uzupełnienia ubytków po wykonanych przyłączach wodociągowych, i uszczelnienia nawierzchni, uzupełnieniu ubytków po wykonanych przyłączach wodociągowych.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Brak precyzyjnego sformułowania zapytania wg Zamawiającego. Patrz SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 g i III wyjaśnienie SIWZ pkt 4.

6. Proszę o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz III wyjaśnienie SIWZ pkt 15.

7. Proszę o podanie ilości wysiewu traw.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Powierzchnia wysiewu traw 300 m².

8. Proszę o potwierdzenie, że nie trzeba wykonywać warstwy wyrównawczej pod warstwę wiążącą.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy wykonać zgodnie z SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 f.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiater

(podpis kierownika Zamawiającego)